

# **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

## **№ 494**

**объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)**

**Социально-реабилитационное  
отделение МБУ «ЦСО ГПВ и И»  
Милютинского района**

Организация, расположенная на объекте:

**Муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр социального обслуживания  
граждан пожилого возраста и инвалидов»,  
МБУ «ЦСО ГПВ и И» Милютинского района**

адрес объекта: **347120 Ростовская область,  
Милютинский район,  
ст. Милютинская,  
ул. Октябрьская, 53**

Руководитель: **Директор С.В. Рогожина**

СОГЛАСОВАНО  
Заведующий МУ ОСЗН  
Милютинского района



С.Ю. Колесников

09 2021г

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»  
Милютинского района



С.В. Рогожина

00 2021г

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ 494 от 23 сентября 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Социально-реабилитационное отделение МБУ «ЦСО ГПВ и И» Милютинского района
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 53
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этаж, 446,1 кв. м
  - часть здания на - этаже - кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4820 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1955 последнего капитального ремонта 2006
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Сведения об организации, расположенной на объекте**  
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Милютинского района, (МБУ «ЦСО ГПВ и И» Милютинского района)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347120 Ростовская область, Милютинский р-н, ст. Милютинская, ул. Октябрьская, 53
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел социальной защиты населения Администрации Милютинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347120 Ростовская область. Милютинский район, ст. Милютинская, ул. Комсомольская, 30

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудоовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями интеллекта.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 20 чел
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
- ### 3. Состояние доступности объекта
- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Маршрутный автобус – проезд к автостанции  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, *нет*  
 тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет, нет*  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\* (формы обслуживания)\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<i>ВНД (К), ДУ (С, О), Б (Г, У)</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>Б</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД (С), ДУ (К, О), ДЧ-И (Г, У)</i>
2.	Вход (входы) в здание	<i>ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)</i>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)</i>
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Жилые помещения	<i>ВНД (К, С), ДЧ-И (О, Г, У)</i>
5.	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)</i>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>-</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)</i>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – всем недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *ВНД (К, С), ДУ (О), ДЧ-И (Г, У)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>По путям движения по территории обустроить пешеходные дорожки шириной не менее 2,0м. с ровным нескользящим покрытием поверхности. Обустроить места отдыха с тенивым навесом. Установить скамьи на твердом, ровном, нескользящем покрытии поверхности обустроенном в одном уровне с пешеходными дорожками. Предусмотреть скамью с опорой для спины и подлокотниками. Установить кнопку вызова персонала на высоте 0,8-1,1м.</p> <p>Около входа установить информационную табличку об объекте, контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,6м по верхнему краю.</p> <p>Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные.</p> <p><b>Капитальный ремонт</b></p>
2.	Вход (входы) в здание	<p>На главном входе с здание с обеих сторон лестницы установить поручни высотой 0,9м с нетравмирующим завершением длинное марша лестницы на 0,3м.</p> <p>Крайевые ступени лестницы (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницей за 0,3м предусмотреть тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м.</p> <p>Для обеспечения доступа инвалидов на кресла-колясках предусмотреть уклон пандуса до 8%. На пандусе с обеих сторон оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длинное марша пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить бортик (колесоотбойник) высотой не менее 0,05м.</p> <p>На главном входе в здание установить существующую табличку об объекте на высоте 1,6м по верхнему краю. Табличку жестко закрепить.</p> <p>На главном входе в здание и в тамбуре предусмотреть порог в дверном проеме высотой не более 0,014м. Дверной проем контрастно маркировать. Установить доводчик с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд, чтобы усилие при открывании дверей было не более 50Нм.</p> <p><b>Капитальный, текущий ремонт</b></p>
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>В коридорах, по пути движения внутри здания установить доступные, интуитивно понятные, идентичные информирующие обозначения и указатели.</p> <p>По пути движения внутри здания предусмотреть высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м.</p>

		<p><i>Дверные проемы контрастно маркировать.</i></p> <p><i>Пути движения являются путями эвакуации.</i></p> <p><i>На эвакуационных выходах, ведущих от душевых предусмотреть ширину дверных проемов в свету не менее 0,9м, обустроить дверные проемы без перепада высоты.</i></p> <p><i>На всех эвакуационных выходах контрастно маркировать дверные проемы и дверные ручки.</i></p> <p><i>Эвакуацию инвалидов организовать в соответствии с правилами обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Установить знаки, указывающие направление эвакуации.</i></p> <p><i>Предусмотреть установку информующих обозначений, дублированных шрифтом Брайля, а также информационные указатели и ликтограммы.</i></p> <p><i>Провести инструктирование сотрудников о действиях при возникновении ЧС с учетом особенностей инвалидов.</i></p> <p><b>Текущий, капитальный ремонт</b></p>
4.	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p><i>На входах в кабинеты, в комнату отдыха и в столовую контрастно маркировать дверные проемы, дверные ручки. Обеспечить высоту порогов в дверных проемах не более 0,014м. На дверях установить ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну дверей.</i></p> <p><i>В помещении столовой установить опорные поручни возле умывальника.</i></p> <p><i>Со стороны открывания дверей на стене установить доступные информующие обозначения о назначении целевых зон на высоте 1,6м по верхнему краю.</i></p> <p><b>Текущий ремонт</b></p>
5.	<p>Зона целевого назначения здания (жилые помещения)</p> <p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p><i>В жилых комнатах на дверях установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотнам двери. Контрастно маркировать дверные проемы.</i></p> <p><b>Текущий ремонт</b></p> <p><i>В туалетах установить дверь таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м.</i></p> <p><i>Предусмотреть высоту порога в дверном проеме не более 0,014м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола.</i></p> <p><i>Санитарно-технические приборы установить так, что бы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза для инвалидов на креслах-колясках предусмотреть свободное пространство для кресла-коляски размером не менее 0,8м. Установить опорные поручни с обеих сторон унитаза. Со свободной стороны унитаза установить откидной поручень.</i></p>

	<p>Туалетную комнату оборудовать опорными поручнями для умывальника, крючками для костылей. Предусмотреть умывальник без пьедестала. На умывальнике установить кран нажимного действия. Обеспечить аварийное освещение и кнопку вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p>В душевых заменить двери в соответствии с СП 59.13330.2020 (ширина дверного проема в свету 0,9м, высота порога не более 0,014м). На двери установить дверные ручки нажимного типа, контрастные по отношению к полотну двери. Установить пристенные поручни, крючки для костылей. Предусмотреть ручной душ, настенные поручни. Установить краны нажимного или рычажного типа. Душевые оборудовать информационными знаками и указателями, в т. ч. тактильными.</p> <p style="text-align: center;"><b>Капитальный ремонт</b></p>
<p>6. Система информации на объекте (на всех зонах)</p>	<p>Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные.</p> <p>Установить кнопки вызова помощи в санузлах на высоте 0,6м вблизи унитаза и душевых кабин.</p> <p>Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и в жилом корпусе дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.</p> <p style="text-align: center;"><b>Текущий ремонт</b></p>
<p>7. Пути движения к объекту (от остановок транспорта)</p>	
<p>8. Все зоны и участки</p>	<p>Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне.</p> <p>Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности.</p> <p>Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.</p> <p style="text-align: center;"><b>Текущий, капитальный ремонт</b></p>

\*. указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

В рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН.  
(указывается наименование документа: программа, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
ДППВ - Объект доступен для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование *Требуется с общественными организациями инвалидов*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_  
*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: №2 от «02» сентября 2021 г.